

Determinação de Conduítes

NÚMERO MÁXIMO DE CABOS UTP (4 PARES) POR TUBULAÇÃO NO CABEAMENTO HORIZONTAL											
Diâmetro da Tubulação		Diâmetro externo do cabo (mm)									
(mm)	(pol.)	3,3	4,6	5,6	6,1	7,4	7,9	9,5	13,6	15,9	20,2
16	½	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0
21	¾	6	5	4	3	2	2	1	0	0	0
27	1	8	8	7	6	3	3	2	1	0	0
35	1 ¼	16	14	12	10	6	4	3	1	1	1
41	1 ½	20	18	16	15	7	6	4	2	1	1
53	2	30	26	22	20	14	12	7	4	3	2
63	2 ½	45	40	36	30	17	14	12	6	3	3
78	3	70	60	50	40	20	20	17	7	6	6
91	3 ½	-	-	-	-	-	-	22	12	7	6
103	4	-	-	-	-	-	-	30	14	12	7